

Zestawienie zapotrzebowania mediów

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Energia elektryczna	Energia elektryczna	Napięcie / ilość faz	Energia cieplna gaz	Energia grzewcza R410a
-		-	kW	kW	V / -	kW	kW
-	Urządzenia wentylacji bytowej	-	L	Z	V / -	Z	L
1	Centrala wentylacyjna typ AF 15 P50; Frapol - CNW N1W1	E	5,20	5,20	400/3f	45,0	45
1	Agregat do centrali typ: MMY-MUP1401HT8P-E; Toshiba - AS-N1W1	B	15,5	0	400/3f	0	45*
Razem			20,7	5,2		45,0	45

UWAGI:

E - na zewnątrz, B - poziom -1;

Z - okres zimowy

L - okres letni